


## INDICE


1. ALLACCIAMENTO D'UTENZA IN PEAD CON COLLARE DI PRESA NON IN CARICO
2. ALLACCIAMENTO D'UTENZA IN PEAD CON COLLARE DI PRESA IN CARICO

REVISIONI			
REVIS. N°	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	FIRMA PER APPROVAZIONE
1	15/04/1996	Emissione	ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. PINEROLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COORDINATORE Antonio CHIADO FIORIO TIN
2	16/10/2003	Modifica intestazione per cambio societario	ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. PINEROLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COORDINATORE Antonio CHIADO FIORIO TIN
APPROVAZIONE EMISSIONE			

**SCHEMA ALLACCIAMENTO D'UTENZA IN PEAD  
CON COLLARE DI PRESA IN CARICO**



**SCHEMA ALLACCIAMENTO D'UTENZA IN PEAD  
CON COLLARE DI PRESA NON IN CARICO**



**COLLARE DI PRESA**

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Corpo e flangia : ghisa sferoidale
- Guarnizioni : gomma NBR
- Dado , vite rondella dentellata : acciaio inox
- Filettatura : UNI ISO 228
- Verniciatura : epossidica , spessore minimo 250 micron

Pressione di esercizio : 16 bar  
Temperatura limite : -10° C +80° C