



ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.
Via Vigone, 42 • 10064 PINEROLO (TO)
Tel. 0121.2361

Cod.Fisc e P.IVA 05059960012 - C.C.I.A.A Torino N. 680448

FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER CENTRIFUGHE.

**Da utilizzare sull'impianto di Pinerolo Val Chisone.
Anni 2014 – 2015- 2016**

Allegato E

VERBALE DELLA PROVA CON POLIELETTROLITA IN CENTRIFUGA PIERALISI JUMBO 4

RISULTATI OTTENUTI

Ditta :

Valutazioni come da specifiche tecniche:

La fornitura del polielettrolita sarà affidata alla ditta concorrente che avrà:

- Superato il valore atteso \geq del 25 % di Solidi Sospesi del Disidratato.
- Ottenuto una concentrazione di SST nell'acqua drenata dalla centrifuga < 1000 mg/l
- Offerto il costo C tot. più basso.

| Mg / l solidi H ₂ O drenata < 1000 mg/l | PREZZO OFFERTO € / Kg poli (Csp) | DOSAGGIO Kg poli / ton fango (D) | Disidratato Media % Solidi Totali (X%) | C tot €/ton |
|--|---|--|---|----------------|
| | | | | |

$$C_{tot} = \{[(\text{€/Kg Poli}) * (\text{Kg Poli} / \text{ton fango})] + [(70 \text{ €/ton} / x \%)]\} = \text{€/ton}$$

$$C_{tot} = \{[(\dots) * (\dots)] + [(70 / \dots)]\} = \text{€} \dots / \text{ton}$$

Note:

L'anno Il mese di il giorno

Firme della commissione tecnica

.....

.....