



**ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.**  
Via Vigone, 42 • 10064 PINEROLO (TO)  
Tel. 0121.2361

Cod.Fisc e P.IVA 05059960012 - C.C.I.A.A Torino N. 680448

## **FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER CENTRIFUGHE.**

***Da utilizzare sull'impianto di Pinerolo Val Chisone.  
Anni 2014 – 2015- 2016***

### **Allegato D**

#### **VERBALE DELLA PROVA CON POLIELETTROLITA IN CENTRIFUGA PIERALISI JUMBO 4**

#### **RISULTATI DEL DOSAGGIO DI POLIELETTROLITA**

Ditta .....

##### **Valutazioni come da specifiche tecniche**

1.  $D = K / P$  = dosaggio di polielettrolita calcolato alla fine della prova
2.  $K$  = Kg di polielettrolita consumati per la prova
3.  $P$  = Tonnellate di sostanza secca centrifugata, quantificata come prodotto del volume dei fanghi alimentati per il valore medio % p/p degli S.S.T. dei tre campioni di alimento alla centrifuga  
(mc / h di fango al. \* % di SST )

Campionamento: fango alimentazione Centrifuga

Media % Solidi Sospesi Totali (M % SST).....

Portata alimentata in centrifuga mc (V) .....

$P = (V * M \% \text{ S.S.T.})$

$P = (..... * ..... ) = .....$

Kg di polielettrolita consumato nella prova (K).....

$D$  (Dosaggio di polielettrolita)  $= (K/P)$

$D = (..... / ..... ) = .....$

Note:

---

---

---

L'anno ..... Il mese di ..... il giorno .....

Firme della commissione tecnica

.....

.....

.....