

 <p><b>Servizio Idrico Integrato</b></p>	<p align="center"><b>SPECIFICA TECNICA PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IDRANTI ANTINCENDIO E DEGLI SCARICHI DI RETE</b></p>	<p>STA31004/3 16/10/2003</p>
		<p align="center">Pagina 1</p>

## INDICE

**CAP. 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

**CAP. 2 - PRESCRIZIONI PER L' ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

**CAP. 3 - SEGNALAZIONE IDRANTE**

**FIG. 1 - IDRANTE SOPRASUOLO A ROTTURA PRESTABILITA UNI 9485**

**FIG. 2 - IDRANTE SOTTOSUOLO UNI 9486**

**FIG. 3 - SCARICO TERMINALE DI RETE**

**FIG. 4 - SCARICO DI RETE**

REVISIONI			
REVIS. N°	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	FIRMA PER APPROVAZIONE
1	01/01/95	Emissione	
2	31/04/96	Modifica contenuto	
3	16/10/03	Modifica intestazione per cambio societario	
APPROVAZIONE EMISSIONE			

 <p><b>Servizio Idrico Integrato</b></p>	<p align="center"><b>SPECIFICA TECNICA PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IDRANTI ANTINCENDIO E DEGLI SCARICHI DI RETE</b></p>	<p>STA31004/3 16/10/2003</p>
		<p>Pagina 2</p>

## **Capitolo 1 : SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

- 1.1** La presente Specifica Tecnica definisce le modalità di installazione degli idranti antincendio soprasuolo e sottosuolo e degli scarichi di rete.  
Nell'installazione di dette apparecchiature si dovranno inoltre, osservare tassativamente le disposizioni contenute nella Circolare Ministero Sanità n. 102 del 01/12/78 e nel D.M. 12/12/85.
- 1.2** Il Direttore dei Lavori dovrà accertare che l'installazione delle apparecchiature venga eseguita in conformità alle prescrizioni della presente Specifica.
- 1.3** Il Contraente si assume ogni onere e responsabilità conseguenti al mancato rispetto delle disposizioni previste dalla presente Specifica e dalle norme e leggi vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate.

## **Capitolo 2 : PRESCRIZIONI PER L' ACCETTAZIONE DEGLI IDRANTI**

La Direzione Lavori accetterà i materiali proposti, dopo aver provveduto ad accertarne la loro idoneità a realizzare l'impianto previsto in progetto, ed in particolare che gli stessi siano conformi alle Specifiche Tecniche facenti parte del presente Capitolato Speciale.

Solo dopo l'autorizzazione della Direzione Lavori si riserva, durante tutto il corso dei lavori, la facoltà di effettuare controlli sulla rispondenza alle normative vigenti, alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto e ai termini contrattuali, eseguire o far eseguire da Istituti specializzati di fiducia, analisi e controlli dei materiali proposti o di quelli già eventualmente forniti su campioni scelti per quantità e tipo a suo insindacabile giudizio.

## **Capitolo 3 : SEGNALAZIONE IDRANTE**

Ogni idrante deve essere segnalato mediante cartello UNI 7546/8 per distanza di percezione 10 m.